DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Dianalund Vandværk Sømosevej 46 B 4293 Dianalund	Sagsnavn:	Dianalund vv DGU 210.1027 Driftskontrol

Prøver modtaget:	19-06-2018	Analyse påbegyndt:	19-06-2018	Rapportdato:	04-07-2018
				Rapport nr.:	1825-632-1
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1825-632-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	19-06-2018								
kl.:	14:05								
Prøve ID	DGU 210.1027								
Parameter							Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve							DS/ISO 5667-5:2006		
Dimethylsulfamid	<0,01						µg/l	LC-MS 1)*	0,01	+/- 20 %
1,2,4-triazol	<0,01						µg/l	LC-MS/MS*	0,01	+/- 30 %

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 975
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.
Ledningsevnen er målt ved angivne temperatur og værdien korrigeret til 25 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Detektionsgrænsen for aggressiv CO2 varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 974 kvalitetskrav til miljømålinger.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 975
Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 975 til kommunen via databasen Jupiter.
Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Dianalund Vandværk, postmaster@dianalund-vandvaerk.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Gitte Pedersen
Laborant